

Муниципальное общеобразовательное  
учреждение Тысяцкая основная  
общеобразовательная школа  
172115 с. Тысяцкое Кувшиновского района  
Тел.848(257)6-12-77  
ОКПО 40737791  
ОГРН 1026901913708  
ИНН/КПП 6929003086/692901001  
shk4803@yandex.ru  
от 12.03.2026 г. № 8

В территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Тверской области в городе Торжке  
от директора МОУ Тысяцкой ООШ  
Пискаревой О.А.

Ответ на предписание № 131 от 28.05.2026 г

| №<br>п/п | Нарушения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Мероприятия, направленные на<br>устранение нарушений                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | В нарушение п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете информатики на рабочих местах обучающихся с ноутбуками (4 шт.) не предусмотрено местное освещение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Закуплены светильники                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2        | В нарушение п.2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» туалеты учащихся для мальчиков и девочек 5-11 классов не обеспечены подводкой горячей воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Туалеты учащихся для мальчиков и девочек 5-11 классов оборудованы проточными водонагревателями.                                                                                                                                                                                               |
| 3.       | В нарушение требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещениях школы поверхность стен и потолков имеет дефекты и повреждения отделки, не доступны для проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:<br><br>- в кабинетах 1,4,5 классов, в малом спортивном зале на потолке отмечены следы протеканий; в спортивном зале, каб. немецкого языка на стенах местами имеются дефекты поверхности, трещины,<br>- в кабинете истории, малом спортивном зале, на стенах, потолках имеются дефекты поверхности, трещины | В кабинетах 1,4,5 классов, в малом спортивном зале, в спортивном зале, каб. немецкого языка, в кабинете истории, малом спортивном зале в июле 2025 года был проведен косметический ремонт.                                                                                                    |
| 4.       | В нарушение гл. 2 п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" в учебных кабинетах имеется мебель (столы, стулья) с дефектами покрытия: в 2 класса (учебные стулья), в каб. 1 класса (1 стул), кабинете музыки (5 учебных столов), в каб. биологии (6 учебных столов), в каб. русского языка (5 учебных столов, 12 стульев),<br><br>в спортивном зале используется 6 матов с дефектами покрытия, что не допускает                                                                                                                                                     | в 2 класса (учебные стулья), в каб. 1 класса (1 стул), кабинете музыки (5 учебных столов), в каб. биологии (6 учебных столов), в каб. русского языка (5 учебных столов, 12 стульев) отремонтированы.<br>В кабинете музыки парты и стулья заменены.<br>Маты из спортивного зала утилизированы. |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | проводить их влажную обработку моющими и дез. средствами.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                              |
| 5  | В нарушение п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинете музыки, каб. «Точка роста» учебные доски не оборудованы местным освещением — софитами | В кабинете музыки, каб. «Точка роста» учебные доски оборудованы местным освещением —софитами |
| 6. | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в пищеблоке отсутствуют решетчатые стеллажи для просушивания бокалов                                                                         | стеллажи для просушивания бокалов закуплены                                                  |
| 7  | В нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в коридоре школы имеются 2 светильника в неисправном состоянии                                    | коридоре школы 2 светильника в заменены                                                      |

Директор школы



О.А.Пискарева